

DRV Zrt.
E01-01 N06v2

Ügyiratszám: TcT 5719645/2016
Ügyintéző: Runa Éva

Value4 Real Kft.

Budapest

Partnerazonosító: 3800271835 (Testnevelési Egyetem)

Horvát utca 14-24. sz.

1027

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
TELEKALAKÍTÁSI – ÉPÍTÉSI – HASZNÁLATBA VÉTELI ENGEDÉLYEZÉSHEZ

Egyeztetés tárgya:

Építető neve: Testnevelési Egyetem 1123. Budapest Alkotás utca 44. sz.

– Építkezés helye: Velence Tóbíró köz 2. sz. hrsz:1111

– Épület (helyiség) rendeltetése: vízisporttelep, sportcsarnok és továbbképző épület

Egyeztető közmű: DRV Zrt. Engedélyezési Osztály, Velence

Jelen vannak:

- Közmű részéről: Runa Éva

- Egyeztető:

A bemutatott terv által érintett területen általunk üzemeltetett közmű található/nem található, a tervezett építkezés közművezeték biztonsági övezetét érinti / nem érinti:

A tervezett / elkészült épület üzemeléséhez a közmű feltételek (kapacitás) biztosítottak/ nem biztosítottak:

A tervezett/elkészült épület előtt húzódó közút területén közművezeték üzemel/ nem-üzemel:

A fenti ingatlan ivóvíz/közcatorna bekötéssel rendelkezik / nem rendelkezik, az ivóvíz/közcatorna bekötés műszakilag megoldott / nem oldható meg:

Az építési / használatba vételi engedély kiadását a lent leírtak betartásával javaslom / nem javaslom.

A bemutatott tervek szerinti kivitelezéssel kapcsolatban az alábbi kikötéseink vannak:

Az ingatlan jelenleg is rendelkezik ivóvíz és szennyvíz bekötéssel. Felhasználónkat a 3800123678 partnerszámon tartjuk nyilván 13 m³/d megváltott ivóvíz és szennyvíz kontingenssel. A bekötések átírásához kérjük szíveskedjenek megkeresni Ügyfélszolgálatunkat.

Az ivóvíz (amennyiben szükséges) valamint a szennyvíz bekötés átépítéséhez az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásait betartva engedélyezési tervet kell készíttetni víziközmű tervezési jogosultsággal rendelkező tervezővel. Az elkészült tervet üzemeltetői jóváhagyásra be kell nyújtani.

Az ingatlanon keletkező zsíros szennyvizet előkezelés nélkül nem tudjuk fogadni a szennyvíz törzshálózaton. A szennyvíz előkezelő engedélyeztetését a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3.§ (12) szerint kell végezni. Amennyiben a tervezett előkezelő CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik, úgy az engedélyezést követően kérjük megküldeni az engedélyező hatóság szennyvíz

Cf.a

kibocsátási határérték megállapító határozatát. A szennyvíz előkezelő beépítését szakfelügyelet keretében ellenőrizzük.

Amennyiben a fűtést biztosító kondenzációs kazán teljesítménye 70 kW feletti és a kondenzvizet a közcsatornába kívánják vezetni, úgy azt csak semlegesítés után mérést vagy külön megállapodást követően tudjuk a szennyvíz törzshálózaton fogadni. A mérőcsatlakozás engedélyezési tervét üzemeltetői jóváhagyásra be kell nyújtani.

Amennyiben a felhasználó a 2011. évi CCIX Törvény 69. § (1) és (2) szerint víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett, úgy a fejlesztés során jelentkező többlet ivóvíz és szennyvíz mennyiség után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A közműfejlesztési hozzájárulás az ivóvíz (amennyiben szükséges) és szennyvíz bekötés átépítésére készített engedélyezési terv elbírálásakor kerül megállapításra. A használatba vételi engedélyezési eljáráshoz való hozzájárulásunk feltétele a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése.

A szükséges tűzvíz mennyiség igazolására konkrét mérés alapján tudunk nyilatkozatot tenni, mely a költségviselő megnevezésével és a mérendő tűzcsapok megadásával megrendelhető a DRV Zrt. Velencei Üzemvezetőségén (megrendelo@drv.hu). Az ingatlan közelében a Fő utca 1085 hrsz-ú, a Fő utca 1103 hrsz-ú, a Strand utca 1114/3 hrsz-ú és a Strand utca 1114/10 hrsz-ú ingatlanok előtt találhatóak tűzcsapok.

Az ingatlan vízfogyasztása után nem lakossági víz és szennyvízdíjat kell megfizetni az üzemeltető felé.

Ezen jegyzőkönyv nem helyettesíti az egyébként szükséges szakhatósági engedélyezési eljárást. Amennyiben a tervezett építkezés nem a bemutatott tervek szerint valósul meg, a közmű-egyeztetési jegyzőkönyv hatályát veszti és új egyeztetési jegyzőkönyv felvétele válik szükségessé.

A jegyzőkönyvben tett nyilatkozatok 1 évig érvényesek.

Siófok, 2016. november 25.

.....
egyeztető

.....
Suhajda Zsolt
engedélyezési osztályvezető

.....
Runa Éva
engedélyezési csoportvezető

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.